

II-RK-3411/32/2008

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: ***Przetargu nieograniczonego na budowę obiektu rekreacyjno-sportowego
GÓRNIAK w Łodzi***

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655) udziela wyjaśnienia na pytanie złożone przez wykonawcy:

PYTANIE 1

Z jakiego materiału należy wykonać warstwę wyrównującą boiska wielofunkcyjnego i jakiej grubości (pozycja 28 przedmiaru)?

ODPOWIEDŹ

Warstwę wyrównującą należy przyjąć zgodnie z pkt 8 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z mieszanki kruszywa mineralnego, granulatu gumowego i lepiszcza. Grubość warstwy 30 mm z tolerancją 5 mm. W załączeniu przekrój poprzeczny – rys. nr 15.

PYTANIE 2

Jakiej wielkości należy wycenić wieżę wspinaczkową? Proszę o przesłanie szkicu lub zdjęcia.

ODPOWIEDŹ

Wieżę wspinaczkową należy wykonać zgodnie z rys. nr 13 w projekcie technicznym. Rysunek w załączeniu.

Załączniki:

- przekrój poprzeczny rys. nr 15
- wieża wspinaczkowa rys. nr 13