

II-RK-3411/33/2008

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: ***Przetargu nieograniczonego na budowę obiektu rekreacyjno-sportowego
GÓRNIAK w Łodzi***

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Górna na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655) udziela wyjaśnienia na pytanie złożone przez wykonawcę:

PYTANIE

Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzamy, że istniejąca podbudowa bitumiczna charakteryzuje się postępującą degradacją. Degradacja ta spowodowana jest najprawdopodobniej złym stanem warstw konstrukcyjnych znajdujących się pod warstwą bitumiczną.

W naszej ocenie istniejąca podbudowa powinna być wymieniona w całości.

Wykonanie przez wykonawcę robót polegających na wyrównaniu warstwy bitumicznej, wykonaniu warstwy stabilizującej nie gwarantuje przerwania degradacji podbudowy i zniszczenia warstwy stabilizującej i nawierzchni poliuretanowej.

Czy w zaistniałej sytuacji zamawiający wyłącza odpowiedzialność wykonawcy za ewentualne zniszczenia systemu nawierzchniowego (warstwa stabilizująca i nawierzchni poliuretanowej) powstałe w wyniku zachowania istniejącej podbudowy?

Czy zamawiający zmienia zakres robót i wprowadza całkowitą wymianę podbudowy?

ODPOWIEDŹ

Istniejąca podbudowa bitumiczna zostaje zaakceptowana jako podbudowa pod projektowane warstwy w celu wykonania nawierzchni poliuretanowej. Technologia robót, wymieniona w przedmiarze kosztorysowym przewiduje wyrównanie tej warstwy. Oznacza to, że niektóre jej fragmenty należy sfrezować, a niektóre uzupełnić, analogicznie jak naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

Zamawiający nie wyłącza odpowiedzialności wykonawcy za ewentualne zniszczenia wykonanej nawierzchni poliuretanowej powstałe w wyniku zachowania istniejącej podbudowy.

Zamawiający nie zmienia zakresu robót i nie wprowadza całkowitej wymiany podbudowy.