



PRZEKRÓJ a-a

KABLE 2x YKY3x2,5mm
PROWADZONE W RURZE, W BRUŹDZIE
POD KAMIENNYM ZWIĘCZENIEM ŚCIANY



2x KABEL YKY 3x2,5 mm2 WCIĄGANY DO RUREK 36mm
RKSG (-P) MONTOWANYCH PRZED WYLANIEM BETONU

±0.00 = 212.00 m.n.p.m	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY - REWIZJA 1
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TEMAT: POMNIK POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW 1939-1945	
INWESTOR: URZĄD MIASTA ŁODZI WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA 94-016 ŁÓDŹ UL. Wileńska 57/55	
PROJEKTANT: DIM '84 DOM I MIASTO 00-183 WARSZAWA AL.KRAKOWSKA 37 TEL. (022) 621-48-06 625-43-32 FAX. (022) 625-43-83 e-mail: dim@dim.com.pl	
NAZWA RYSUNKU: SPOSÓB ROWADZENIA PRZEWODÓW ELEKTR. W ŚCIANACH GWIAZDY	NR RYS. E-2
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Cichocki Nr upr. 2/79/WML	PODPIS: REV.
OPRACOWANIE:	SKALA: 1:10
	DATA: 12.2007r.
SPRAWDZAJĄCY:	
Copyright © 2007 by DIM'84	