



Urząd Miasta Łodzi

Wydział Sportu

Sp.II.2222-99/08

Łódź, dnia 25 marca 2008 roku.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż trybun składanych – stadion ul. Lumumby 22/26, w Łodzi”, (nr sprawy 1/08/WS).

Stosownie do zapisów art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) – informujemy, że wpłynęły zapytania od wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Czy ze względu na użytkowanie na obiekcie zewnętrznym wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy zastosować w wersji ocynkowanej?
2. Czy pod siedziskami oraz na klatkach schodowych należy zastosować pionowe, demontowane blachy uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybunę?
3. Czy na przedmiotowe trybuny, wraz z ofertą przetargową, należy dołączyć certyfikat zgodności uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa, wydany przez akredytowaną jednostkę, pod rygorem jej odrzucenia?

Stosownie do zapisów art. 38, ust. 2 Ustawy jw. - Zamawiający przekazuje wykonawcom zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl

Ad 1. Wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy zastosować w wersji ocynkowanej.

Ad. 2. Zamawiający nie wymaga zastosowania pionowych, demontowanych blach - uniemożliwiających wpadanie elementów pod trybunę.

Ad. 3. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty certyfikatu zgodności.

Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi w przygotowywanych ofertach.

Dyrektor Wydziału

Mieczysław Nowicki