Schemat ideowy zasilania oświetlenia ulicy Szermierczej w Łodzi

działki ewid. nr: 1768/3; 6/14; 952/2; 1767/1; 1769/11; 1769/16; 939/1; 5/10; 937/1; obręb P-23



Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania

Układ pracy: TN-S



Oprawa uliczna do lamp sodowych 70W; 230V; min. IP55; klasa ochrony II; z wbudowanym układem przełączającym na prace energooszczędną; zamontowana na słupie h=8m z wysięgnimiem 1m.

Złącze słupowe wyposażone we wkładkę bezpiecznikową 4A/gG.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE WIKTOR BARTYKA 93 - 222 ŁÓDŹ UL. KASZYŃSKIEGO 15/37			1
TEMAT :	PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIA ULICY SZERMIERCZEJ W ŁODZI - dz.ewid. nr: 1768/3; 6/14; 952/2; 1767/1; 1769/11; 1769/16; 939/1; 5/10; 937/1 w obrębie P-23 - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA		
INWESTOR :	UMŁ DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE UL. KRZEMIENIECKA 2B		
RYSUNEK :	SCH.IDEOWY ZASILANIA OŚWIETL. ULICY SZERMIERCZEJ W ŁODZI		
PROJEKTANT :	inż. EDWARD PAŁKA		
SPRAWDZ.:	mgr inż. WOJCIECH CHMIELEWSKI		
DATA :	listopad 2007r.	SKALA :	***