

Miejska Przychodnia „Chrobry”

Łódź, dnia 21.05.2008r

Ul .Gorkiego 21 A

92-524 Łódź

tel/faks 042 673 35 64

e-mail: mpchrobry21@neostrada.pl

***Dotyczy: wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Realizacja programu dostosowawczego w Miejskiej Przychodni „Chrobry ” w Łodzi
Nr sprawy: MPCH/ZP/01/2008***

W odpowiedzi na pytania do SIWZ jednego z Wykonawców Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie

1. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości , które występują w kosztorysie „ślepy”:

- nie uwzględniono gruntowania posadzki, a firma Atlas tego wymaga,
- posadzka samopoziomująca SAM 200 uwzględniona w kosztorysie może być zastosowana od 2,5 cm, natomiast w kosztorysie wskazana jest grubość mniejsza czyli powinna być zastosowana inna wylewka, droższa.

Odpowiedź

Poz.15 d.1

Materiały:

Do kalkulacji ceny materiału należy przyjąć podkład samopoziomujący SAM 100 dodać i skalkulować pozycję w materiałach emulsja gruntująca „Uni - Grunt”.
wg załącznika

Sporządziła

Ewa Pietraszewska