

Uwagi i oznaczenia

Z skrzynki przyłączeniowej zostana wyprowadzone przewody sterowniczo–sygnalizacyjne do sygnalizatorów poziomu zabudowanych w komorze zasilającej. Szczegóły lokalizacji sygnalizatorów – wg PW – (2)

Instalację oświetleniową wyprowadzić z X8 z obwody gniazda wtyczkowego.

Rurę osłonową z kablami wprowadzić do komory na głębokości 90cm od poziomu gruntu w przepuście szczelnym – DOYMA typ 3300 dla średnic 105–141

X8 — Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami do 2,5mm2 – IP65

Oprawa świetlówkowa 2x18W naścienna IP65 – na poziomie górnym komory

IP65 — Gniazdo wtyczkowe 16A/230V hermetyczne (IP65) – na poziomie górnym komory

Przepust szczelny DOYMA – typ 3300

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 3x230/400V - samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami PN-IEC- 60364.....

WOD EKOm "WODEKOM" Biuro Inżynieryjne Al. Piłsudskiego 135 92-318 Łódź		Nr umowy: 01.10/04 02.10/04
AKWAL sp. z o.o. 62-004 Czerwonak k/Poznania ul. Gdyńska 83		Podwykonawca
Temat: ZBIORNIK RETENCYJNY ZR2/ II NA KOLEKTORZE OGÓLNOSPŁAWNYM I.H W REJONIE ULIC : KORALEWSKIEJ, AL.WŁÓKNIARZY I BANDURSKIEGO		Stadium: projekt budowlany Branża: elektryczna
Nazwa rys.: INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOMORY ZASILAJĄCEJ -		Skala: 1:50

Projektował/Sprawdził:		Nr. upr. proj.	Data	Podpis	Nr rys.
mgr inż. Julian Gałecki		466/76/Wwm	10.2005		E2
Lesław Skraba		29/84/WBPP	10.2005		
Wykonał:	Paweł Gałecki		10.2005		Format: A3
Koordynacja:	inż. Mariusz Lęgowski		10.2005		
Koordynacja:	mgr inż. Sławomir Rudnicki		10.2005		