

Łódź, dn. 04.06.2008 r.

Ed.V. 2222/1842/EF/2008

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

**dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w liceach
ogólnokształcących w Łodzi**

Zamawiający: Miasto Łódź – Wydział Edukacji na podstawie art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych udziela wyjaśnienia na pytania złożone przez wykonawcę.

PYTANIE 1

„Paragraf 8 wzoru umowy mówi o gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy. Pkt. 1.4. SIWZ zaś o wymaganym 120 miesięcznym okresie gwarancji (w świetle pkt. 1.1. dotyczy to przedmiotu zamówienia). Przedmiot zamówienia, czyli wymiana stolarki okiennej obejmuje oprócz zamontowanych okien i parapetów także całość robót budowlanych związanych z wymianą stolarki wraz z malowaniem ościeży. Trudno jest w sposób odpowiedzialny udzielić 10 letniej gwarancji na powłoki malarskie i związane z tym roboty tynkarskie, a także 10 letniej gwarancji na szczelność szyb zespolonych w stolarnie PCV. Prosimy o uwzględnienie powyższego i o korektę zapisów jw. tak, aby wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym mogli w sposób rzetelny i odpowiedzialny przedłożyć swoje oferty. Szanujący się producenci szyb zespolonych udzielają 5 letniej gwarancji na ich szczelność.”

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający potwierdza wymagania określone w pkt. 1.4. SIWZ dotyczące wymaganego okresu 120 miesięcy gwarancji na okna.

Oferenci określają indywidualnie gwarancje na towarzyszące roboty budowlane związane z wymianą stolarki i malowaniem ościeży. Dlatego w § 8 wzoru umowy pozostawiono miejsce na wpisanie terminów gwarancji.

PYTANIE 2

„Obie specyfikacje techniczne dot. XXXIV i XXVI LO w rozdz. V mówią o urządzeniach do uchylania okien z poziomu podłogi. Które konkretnie okna mają być wyposażone w te urządzenia?”

ODPOWIEDŹ 2

W specyfikacji technicznej dot. XXVI LO niepotrzebnie zamieszczono informacje o urządzeniach do uchylania okien z poziomu podłogi, ponieważ żadne okno w tej szkole nie jest w nie wyposażone.

W XXXIV LO urządzenia do uchylania okien z poziomu podłogi wyposażone są wszystkie okna aluminiowe nr 18.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.