

UWAGI:

1. Instalację pętli dozorowej wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL16 prowadzonych na poziomie strychu.
2. Do czujek na poddaszu przechodzić, ze strychu, w miejscu montażu czujki.
3. Instalację między elementem kontrolno-sterującym a wentylatorem oddymiającym wykonać przewodami HTKSH PH90 1x2x1,0 oraz YnTKSYekw 2x2x0,8.
4. Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0 układać natynkowo przy użyciu uchwytów np. OBO Betterman 1015 z tulejką stalową i wkrętem stalowym M6 z mocowaniem co 30 cm.
5. Przepusty przez stropy, ściany lub przegrody ogniowe uszczelnić masą ognioodporną o odporności przegrody.
6. Podłączenie przewodów do urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.
7. Nie łączyć przewodów poza urządzeniami.

SAP – centrala SAP

– czujka optyczna dymu

– czujka optyczna dymu na strychu

– czujka ciepła

– ręczny ostrzegacz pożarowy

– adresowalny sygnalizator akystyczny

I/O – element kontrolno–sterujący

——— – przewód YnTKSYekw 1x2x0,8

– – – – przewód HTKSH PH90 1x2x1,0 + YnTKSYekw 2x2x0,8

TEMAT: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ		
NAZWA OBIEKTU: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		
ADRES OBIEKTU: Łódź, ul. Zielona 21		
NAZWA RYS.: PODDASZE		
OPRACOWAŁ: R. Kozulski		NR RYS. 5
PROJEKTOWAŁ: R. Kozulski		
SKALA 1:100	DATA: maj 2008	