



LEGENDA:

KANAŁ WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY

KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY

OZNACZENIE RZĘDNEJ SPODU (SK),
WIERZCHU (WK) LUB OSI (OK) KANAŁU WZGLĘDNIEM PODŁOGI

OZNACZENIE WYMIARU OTWORU I RZĘDNEJ SPODU (SO),
WIERZCHU (WO) LUB OSI (OO) OTWORU WZGLĘDNIEM PODŁOGI

OZNACZENIE WYMIARU OTWORU:
(+) - OTWÓR W SUFLOCIE
(-) - OTWÓR W PODŁOŻU

INSTALACJA HYDRANTOWA - RURY STALOWE OCYNKOWANE

ZMIANA RZĘDNEJ RURIPOCZĄSU

ODSKŁĄCZENIE RURIPOCZĄSU W DOLĘ

ZMIANA TRASY RURIPOCZĄSU W DOLĘ

ZMIANA TRASY RURIPOCZĄSU W GÓRĘ

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI HYDRANTOWEJ
(W DOLNYM POKRĘCZU NR PIONU)

ZABEZPIECZENIE OGNIOOCHRONNE - PIANA CP 620 (HILTI)

UWAGA:

- KANAŁY ODWYMAJUJĄCE WYKONAĆ W SYSTEMIE PROMADUCT-500 W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, ZŁOŻONE Z WŁASNOŚCIĄ ARGOBATA TECHNICZNA.
- OZNACZENIE RZĘDNEJ KANAŁU NIE UWZGLĘDNIŁAM GRUBOŚCI MATERIAŁU Z KOTÓREGO WYKONANY JEST KANAŁ. TL. JAK DLA KANAŁU BLASZANEGO
- PODEJŚCIA POD HYDRANTY - RURY DN25
- WYMIARY CZERPNI ZDJĄĆ Z NATURY
- KANAŁ CZERPNY POMIĘDZY CZERPNIA A KŁAPĄ ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z CZARNEGO KAUCZUKU ŚMIETKOWEGO O GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 15MM

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA
MIEJSKIEGO NR8 DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ŁÓDŹ, UL. ZIELONA 21

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIĘTRA
WENTYLACJA POŻAROWA
I INSTALACJA HYDRANTOWA

PROJEKTANT	DATA I PODPIS	SKALA
MGR INŻ. WŁODZIMIERZ PAROUS	10.04	1:100
INSTALACJE I SIECI SANITARNE, NR UP. 85/00/WK	2008	
SPRAWDZAJĄCY	DATA I PODPIS	NUMER
MGR INŻ. WŁODZIMIERZ TOKARCZYK	10.04	P-110
INSTALACJE I SIECI SANITARNE, NR UP. 237/85/WK	2008	