

OPIS:

1. ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY DN40
2. WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS-10, DN40, Qmax=20m3/h
3. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY EA; DN40

SZCZEGÓŁ A



WIDOK C-C



LEGENDA:

- KANAŁ WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY
- KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY
- SK 1.67 m — OZNACZENIE RZĘDNEJ SPODU (SK), WIERZCHU (WK) LUB OSI (OK) KANAŁU WZGLĘDEM PODŁOGI
- 970x380 / +1,74(SO) — OZNACZENIE WYMIARU OTWORU I RZĘDNEJ SPODU (SO), WIERZCHU (WO) LUB OSI (OO) OTWORU WZGLĘDEM PODŁOGI
- 500x400 / (+) — OZNACZENIE WYMIARU OTWORU: (+)-OTWÓR W SUFICIE (-)-OTWÓR W PODŁODZE
- INSTALACJA HYDRANTOWA – RURY STALOWE OCYNKOWANE
- ZMIANA RZĘDNEJ RUROCIĄGU
- ODGAŁĘZIENIE RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DÓŁ
- ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W GÓRĘ
- HP / 04 — OZNACZENIE PIONU INSTALACJI HYDRANTOWEJ (W DOLNYM PÓŁOKRĘGU NR PIONU)
- ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE – PIANA CP 620 (HILTI)

UWAGA:

1. KANAŁY ODDYMIAJĄCE WYKONAĆ W SYSTEMIE PROMADUCT-500 W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, ZGODNIE Z WŁAŚCIWĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ.
2. OZNACZENIE RZĘDNEJ KANAŁU NIE UWZGLĘDNIA GRUBOŚCI MATERIAŁU Z KTÓREGO WYKONANY JEST KANAŁ TJ. JAK DLA KANAŁU BLASZANEGO
3. PODEJŚCIA POD HYDRANTY – RURY DN25
4. WYMIARY CZERPNI ZDJĄĆ Z NATURY
5. KANAŁ CZERPNY POMIĘDZY CZERPNIĄ A KLAPĄ ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z CZARNEGO KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO O GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 15MM

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR8 DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ŁÓDŹ, UL. ZIELONA 21

NAZWA RYSUNKU

RZUT PIWNIC
WENTYLACJA POŻAROWA
I INSTALACJA HYDRANTOWA

PROJEKTANT	DATA I PODPIS	SKALA
MGR INŻ. WŁODZIMIERZ PARDUS INSTALACJE I SIECI SANITARNE, NR UPR. 85/00/Wł.	10.04 2008	1:100
SPRAWDZAJĄCY	DATA I PODPIS	NUMER
MGR INŻ. WŁODZIMIERZ TOKARCZYK INSTALACJE I SIECI SANITARNE, NR UPR. 237/85/Wł.	10.04 2008	P-090