

SAP – centrala SAP

– czujka optyczna dymu

– czujka ciepła

– ręczny ostrzegacz pożarowy

– czujka liniowa z adapterem

– zwierciadło pryzmowe

– adresowalny sygnalizator akustyczny

– przewód YnTKSYekw 1x2x0,8

– przewód HTKSH PH90 1x2x1,0 + YnTKSYekw 2x2x0,8

– przewód YDY 3x1,5

UWAGI:

1. Centralę montować na płycie G-K 12mm, tak, aby nie naruszyć elementów dekoracyjnych (stiukowy fryz).
2. W Hallu wejściowym instalację prowadzić powyżej płaskorzeźby.
3. Instalację pętli dozorowej wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL 16. Dojścia do czujek wykonać natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.
4. Instalację zasilającą centrali wykonać przewodem YDY 3x1,5 podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL 20.
5. Przepusty przez stropy, ściany lub przegrody ogniowe uszczelnić masą ognioodporną o odporności przegrody.
6. Podłączenie przewodów do urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.
7. Nie łączyć przewodów poza urządzeniami.

TEMAT: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ		
NAZWA OBIEKTU: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		
ADRES OBIEKTU: Łódź, ul. Zielona 21		
NAZWA RYS.: PARTER		NR RYS. 3
OPRACOWAŁ: R. Kozulski		
PROJEKTOWAŁ: R. Kozulski		
SKALA 1:100	DATA: maj 2008	