



LEGENDA:

KANAŁ WENTYLACYJNY PROSTOKĄTNY

KANAŁ WENTYLACYJNY OKRĄGŁY

OZNACZENIE RZĘDNEJ SPODU (SK),
WIERZCHU (WK) LUB OSI (OK) KANAŁU WZGLĘDNIEM PODŁOŻA
OZNACZENIE WYMIARU OTWORU I RZĘDNEJ SPODU (SO),
WIERZCHU (WO) LUB OSI (OO) OTWORU WZGLĘDNIEM PODŁOŻA
OZNACZENIE WYMIARU OTWORU:
(+) - OTWÓR W SUFLOCIE
(-) - OTWÓR W PODŁOŻU
INSTALACJA HYDRANTOWA - RURY STALOWE OCYNKOWANE

ZMIANA RZĘDNEJ RURIODAJĄ

ODKŁĘCZENIE RURIODAJĄ W DOK

ZMIANA TRASY RURIODAJĄ W DOK

ZMIANA TRASY RURIODAJĄ W GÓRĘ

OZNACZENIE PIONU INSTALACJI HYDRANTOWEJ
(W DOLNYM POKRĘGĘJ NR PIONU)

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE - PIANA CP 620 (HILTI)

UWAGA:

- KANAŁY ODDYMAJĄCE WYKONAĆ W SYSTEMIE PROMADUCT-500 W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, ZŁOŻONE Z WĄSKOWYCH ARKOBATAŁ TECHNICZNYCH.
- OZNACZENIE RZĘDNEJ KANAŁU NIE UWZGLĘDNI GRUBOŚCI MATERIAŁU Z KOTÓREGO WYKONANY JEST KANAŁ. TL JAK DLA KANAŁU BŁYSZKOWEGO
- PODEŚCJA POD HYDRANTY - RURY DN25
- WYMIARY CZERPNI ZDJAĆ Z NATURY
- KANAŁ CZERPNY POMIĘDZY CZERPNIA A KŁAPĄ ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z CZARNEGO KAUCZUKU SMETYCZNEGO O GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 15MM

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA
MIEJSKIEGO NR8 DO WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ŁÓDŹ, UL. ZIELONA 21

NAZWA RYSUNKU

RZUT PODDASZA
WENTYLACJA POŻAROWA
I INSTALACJA HYDRANTOWA

PROJEKTANT	DATA I PODPIS	SKALA
MGR INŻ. WŁODZIMIERZ PAROUS	10.04	1:50
INSTALACJE I SIECI SANITARNE, NR UPR. 95/00/WK	2008	
SPRAWDZAJĄCY	DATA I PODPIS	NUMER
MGR INŻ. WŁODZIMIERZ TOKARCZYK	10.04	P-120
INSTALACJE I SIECI SANITARNE, NR UPR. 237/85/WK	2008	