



UWAGI:

1. Instalację pęti dozorowej wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL16.
2. Instalację między elementem kontrolno-sterującym a wentylatorem oddymiającym wykonać przewodami HTKSH PH90 1x2x1,0 oraz YnTKSYekw 2x2x0,8.
3. Przewód HTKSH PH90 1x2x1,0 układać natynkowo przy użyciu uchwytów np. OBO Betterman 1015 z tulejką stalową i wkrętem stalowym M6 z mocowaniem co 30 cm.
4. Przepuścić przez stropy, ściany lub przegrody ogniowe uszczelnić masą ognioodporną o odporności przegrody.
5. Podłączenie przewodów do urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.
6. Nie łączyć przewodów poza urządzeniami.

TEMAT: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ		
NAZWA OBIEKTU: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8		
ADRES OBIEKTU: Łódź, ul. Zielona 21		
NAZWA RYS.: PIWNICA		
OPRACOWAŁ: R. Kozuński		
PROJEKTOWAŁ: R. Kozuński		NR RYS. 2
SKALA 1:100	DATA: maj 2008	