



UWAGI:

1. Instalację pętl dozorowej wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych RL 16. Dojścia do czujek wykonać natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.
2. Przepusty przez stropy, ściany lub przegrody ogniowe uszczelnić masą ognioodporną o odporności przegrody.
3. Podłączenie przewodów do urządzeń wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń.
4. Nie łączyć przewodów poza urządzeniami.

TEMAT: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ			
NAZWA OBIEKTU: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8			
ADRES OBIEKTU: Łódź, ul. Zielona 21			
NAZWA RYS.: PIĘTRO I			
OPRACOWAŁ: R. Kozuński			
PROJEKTOWAŁ: R. Kozuński			
SKALA 1:100	DATA: maj 2008	NR RYS. 4	