

Łódź, dnia 19 . 06. 2008 r.

BRN.I.3411 – 17-6/2008

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie robót budowlanych
hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2
w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego
Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych
w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum
Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego
etap I „Hala widowiskowa”**

dotyczy: postępowania znak BRN.I.3411-17/2008 – w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi – w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.05.2008 r. 2008/S 95 – 128895.

Zamawiający informuje, iż w dniu 16. 06. 2008 r. wpłynęły od Wykonawców kolejne zapytania dotyczące postępowania i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień:

Zapytanie1 . cyt. „ ... zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości wynikających z rozbieżności informacji podanych w projekcie wykonawczym na wykonanie instalacji co i c.t., rozdzielanie ciepła oraz w przedmiarze robót. W projekcie wykonawczym znajdują się materiały tj.

1. Filtroodmulnik magnetyczny DN 100 PN 16
2. Zawór różnicy ciśnień
3. Licznik ciepła
4. Zawór regulacyjny DN 80 kvs = 80 m³/h, ON 16 + napęd elektryczny 24V, 80 VA
5. Wymiennik płytowy skręcany, dla CO i wentylacji Q_w = 1615 kW, parametry strona pierwotna: 130/70°C, strona wtórna 90/70°C, PN 16
6. Zawór kulowy Dn 125 PN 6
7. Zawór kulowy Dn 100 PN 6
8. Zawór kulowy Dn 65 PN 16
9. Zawór regulacyjny DN 65 kvs = 50 m³/h, PN 16 + napęd elektryczny 24V, 80VA
10. Wymiennik płytowy skrecany dla CWU Q_w = 290 kW, parametry strona pierwotna: 130/70°C, strona wtórna 90/70°C, PN 16
11. Stacja uzdatniania wody wymiennik jonowy G_w = 2,5 m³/h, 230 V, 25 VA

Powyższe materiały nie są wymienione w przedmiarze robót. Prosimy o podanie podstawy wyceny wyżej wymienionych materiałów oraz ich ilość”.

Odpowiedź: Materiały te nie są przedmiotem niniejszego postępowania. Roboty należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ. Patrz również odpowiedź na zapytanie nr 23 z dnia 11.06.2008 r.

Zapytanie 2. cyt. „ Na rysunku D4, „zestawienie ślusarki wewnętrznej III-go piętra” występują balustrady szklane. Brak ich w przedmiarze robót. Prosimy o podanie podstawy wyceny oraz ilości obliczeniowej”.

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na zapytanie nr 6 z dnia 16. 06. 2008 r. oraz modyfikacja z dnia 16. 06. 2008 r.