

Łódź, 2008-06-20

V.RK 3411-4/08

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt. **Przebudowa pasażu pomiędzy Al.Rydygiera Śmigłego i ul.Zbiorczą z oświetleniem parkowym i chodnikiem**

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź Widzew na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), zwanej dalej Pzp, udziela wyjaśnienia na pytania złożone przez jednego z Wykonawców o treści:

Pytanie 1:

Czy przedmiotowe oświetlenie jest własnością Zakładu Energetycznego oraz kto przejmie na majątek wykonane roboty.

Odpowiedź:

Oświetlenie jest własnością gminy i nie będzie przekazywane na majątek ZE.

Pytanie 2:

Czy wykonany projekt jest uzgodniony z właścicielem oświetlenia

Odpowiedź:

Projekt jest uzgodniony z właścicielem oświetlenia.

Pytanie 3:

Czy istniejący kabel oświetleniowy pozostaje bez zmian dla zasilania oświetlenia.

Odpowiedź:

Tak, istniejący kabel oświetleniowy pozostaje bez zmian dla zasilania oświetlenia.

Pytanie 4:

Prosimy określić typ słupa/rurowy czy blaszany/, typ wysięgnika oraz kąt i wysokość zawieszenia oprawy od poziomu gruntu, na załączonym rys. brak tych danych.


Odpowiedź:

Słup stalowy, rurowy, ocynkowany, lakierowany o wys. 8 m od poziomu terenu do oprawy, z wysięgnikiem rurowym, ocynkowanym, lakierowanym, kącie nachylenia 10° i długości wysięgnika 1,5m.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

DELEGAT

Mirosław Włodarczyk

INSPEKTOR INSPEKTOR
 
Dorota Ciołkowska Bożena Gącił