

Łódź, dnia 26.06.2008 r.

Ed.V.3411/ 2191/08

P.P. Wykonawcy
Uczestnicy w postępowaniu o zamówienie:
**Wymiana stolarki okiennej budynku
Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łodzi,
ul. Harcerzy Zatorowców 6.**

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi przesyła wyjaśnienie dotyczące SIWZ dla przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łodzi, ul. Harcerzy Zatorowców 6 ogłoszonego w WBZP UMŁ – w związku z zapytaniem zgłoszonymi przez Wykonawcę.

Pytanie : W nawiązaniu do specyfikacji technicznej dotyczącej wymiany stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łodzi przy ul. Harcerzy Zatorowców 6, w punkcie 3.1 wymagacie Państwo, aby profil PCV posiadał minimum 3 komory, miał szerokość powyżej 70mm i aby izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie była mniejsza niż $K=1.70 \text{ W/m}^2\text{K}$. Prosimy o udzielenie nam odpowiedzi czy w takim razie profil sześciokomorowy o szerokości równej 70 mm i współczynnika K dla okna mniejszym niż $1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ nie spełnia Państwa wymagań.

Odpowiedź: Okna z PCV mogą mieć profil sześciokomorowy o szerokości równej 70 mm i izolacyjności cieplnej mniejszej niż $1,70 \text{ W/m}^2\text{K}$.