



Instalacje elektryczne 400/230 V AC TN-C-S

- tablica rozdzielczo-zabezpieczeniowa
- linia zasilająca i wyrównawcza w listwie n.t.
- szyna /gniazdo/ uzemiążąco - wyrównawcza
- oprawa oświetleniowa 28W
- oprawa oświetlenia awaryjno-kierunkowa 11W
- wentylator kanałowy
- łączniki hermetyczne p.t.
- gniazdka hermetyczne p.t.
- średnie natężenie oświetlenia podł.
- oprawa świetłkowska 2x36W

UWAGA:
Powyższe pomieszczenia nie są ujęte w opracowaniu wynikającym z Programu przystosowawczego Miejskiej przychodni "BATORY", ujęte będą w II etapie.

	BRANŻA ELEKTRYCZNA	RYS E1
Budynek Miejskiej Przychodni "BATORY" Łódź ul. Elsnera 19	Instalacje elektryczne 400/230 V AC TN-S w modernizowanych sanitariatach i przyległych pomieszczeniach - rzut parteru	05.2008 R
		FAZA P.B.
		1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. W. Radecki	PODPIS
UPR. BUD.	GP II 460 - 98/75	