T1,T4
T5

obud. RNN
1x18-55
LN

T0,T2 T3
L1L2L3N

obud. RNN
2x18-55

T6

obud. RNN
2x18-55
L1L2L3N

zasil.
z TSP1
TS2
TS3

R301 25

YDY3x6+LY16

LY 16

R<10

FR102 100

DEHN TNS

P312B16 0,03

P312C10 0,03

YDY 3x2,5

YDY 3x1,5

zasil.
z TS3

R303 25

YDY 5x6+LY16

LY 16

R<10

FR104 100

DEHN TNS

P312B16 0,03

P312C10 0,03

YDY 3x2,5

YDY 3x1,5

(sterylizator w T3)

zasil.
z TS4

R303 25

YDY 5x6+LY16

LY 16

R<10

FR104 100

DEHN TNS

P312B16 0,03

P312C10 0,03

YDY 3x2,5

YDY 3x1,5

S302 B 10

YDY 3x1,5

230/12 V

natryski

# Instalacje elektryczne 400/230V AC TNS

| | | |
|---|---|---|
| | branża elektryczna | rys E3 |
| Budynek Miejskiej Przychodni "BATORY"<br>Łódź ul Elsnera 19 | | 05.2008 |
| Schematy tablic rozdz. 0.4 kV | | PB |
| | | — |
| Projektował | mgr inż W Radecki | podpis |
| upr. bud. | GPII 460 96/75 | |