UWAGA!

STROPY ZAPROJEKTOWANO W OBRYSIE ZINWENTARYZOWANYCH ŚCIAN KONDYGNACJI POWYŻEJ.
POWYŻSZE ZAŁOŻENIE MOŻE POWODOWAĆ ZMIANĘ GABARYTÓW POSZCZEGÓLNYCH
PŁYT, A CO ZA TYM IDZIE DŁUGOŚCI PRĘTÓW.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRĘTY NALEŻY WYKONYWAĆ PO SPRAWDZENIU
WYMIARÓW, PO WYKONANIU ROZBIÓRKI STROPU ISTNIEJĄCEGO I SZALUNKU NOWEGO STROPU.
RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
I Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ Z NATURY NA BUDOWIE.

SZCZEGÓŁ OPARCIA
PŁYT STROPOWYCH

TRZPIEŃ

MAX. OSIOWY
ROZSTAW TRZPIENI
220 CM



LEGENDA

- TRZPIEŃ WEWNĘTRZNY
- TRZPIEŃ ZEWNĘTRZNY
- TRZPIEŃ PRZELOTOWY

SZCZEGÓŁ: PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ



PRĘT DYSTANSOWY Ø10 L=82
4szt./m2

PRĘTY MONTAŻOWE NIE UJĘTE W ZESTAWIENIU

- ZBROJENIE GÓRNE
- ZBROJENIE DOLNE

PRĘTY ZBROJENIOWE UKŁADAĆ MIĘDZY OTWORAMI
INSTALACYJNYMI. POZOSTAWIĆ W STROPIE JEDYNIE
OTWORY O ŚREDNICY Ø15cm - POZOSTAŁE
MIEJSCA ZABETONOWAĆ

UWAGA
- OTWORY INSTALACYJNE W STROPACH DOZBROIĆ CO NAJMNIEJ LICZBĄ PRĘTÓW RÓWNĄ ILOŚCI PRĘTÓW PRZCIĘTYCH
- USYTUOWANIE OTWORÓW INSTALACYJNYCH WG RYS. ARCH.
- GEOMETRIĘ SPRAWDZAĆ Z RYS. ARCH.



NR	ŚRED. PRĘTA		DŁ. PRĘTA	KOŁEC PRĘTÓW	DŁUGOŚĆ				UWAGI
	A-III N	A-III N			St-500-b	B500SP			
	St-500-b	B500SP			8	10	12	16	
	[mm]	[mm]	[m]	szt	[m]				
Strop nad piwnicą									
1		12	9,99	29			289,7		
2		12	5,81	57			331,2		
3		8	24,36	3		73,1			
4		12	5,82	44			256,1		
5		12	8,09	29			234,6		
6		8	21,36	3		64,1			
7		12	6,86	22			151,4		
8		12	4,81	36			173,2		
9		8	12,27	3		36,8			
10		12	8,23	36			296,9		
11		12	6,76	44			298,3		
12		8	24,36	3		73,1			
13		8	5,31	10		53,1			
14		12	2,76	36			99,4		
15		12	3,21	38			124,3		
16		12	9,45	8			75,6		
17		12	2,79	11			30,7		
18		12	10,08	10			100,8		
19		12	1,54	31			47,7		
20		12	4,40	11			48,4		
21		8	19,81	3		59,4			
Dł. Sumaryczna			[m]		0,0	360,2	0,0	2557,2	0,0
Masa jednostkowa			[kg/m]		0,201	0,395	0,62	0,89	1,58
Masa sumaryczna			[kg]		0,0	142,1	0,0	2269,1	0,0

BETON B30
STAL AIIIN (B500SP)

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ŁÓDŹ 90-418, AL.KOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100

Temat:	RENOWACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. SIENKIEWICZA 48 W ŁODZI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Inwestor:	URZĄD MIASTA ŁODZI, UL. PIOTRKOWSKA 104
Projektant:	mgr inż. ANDRZEJ JANECZEK upr. nr 287/85/WŁ ● spec. konstr. bud. b.o.
Branża:	KONSTRUKCJA — Data: 02.2008
Stadium:	Projekt wykonawczy — Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	STROP NAD PIWNICĄ — Nr rys. 2