

22szt. 1,8kW ośw. 1–4, 7
19szt. 1,3kW ośw. 5, 8, 10–17
12szt. 1,6kW ośw. 6
12szt. 1,6kW ośw. 9
8szt. 0,8kW ośw. ekspozycji 6
8szt. 0,8kW ośw. ekspozycji 6
8szt. 0,8kW ośw. ekspozycji 9
5szt. 0,5kW ośw. ekspozycji 9
26szt. 2,0kW ośw. elewacji–parter
6szt. 0,1kW ośw. ewakuacyjne kierunkowe parter
5szt. 1,0kW Gn.230V 2, 7
5szt. 1,0kW Gn.230V 3
4szt. 0,8kW Gn.230V 4
6szt. 1,2kW Gn.230V 6, 9
4szt. 0,8kW Gn.230V 8
2szt. 0,6kW Gn.230V DATA 8
6szt. 1,2kW Gn.230V 10, 11, 13, 15–17
1szt. 0,1kW 230V klimatyzator FXAQ63 2
1szt. 0,7kW 230V platforma przyschodowa 2
1szt. 0,1kW 230V klimatyzator FXAQ63 3
1szt. 0,1kW 230V klimatyzator FXAQ40 6



1szt. 6,0kW 400V kurtyna powietrzna 6
1szt. 0,1kW 230V klimatyzator FXAQ40 9
1szt. 14,0kW 400V agergat systemu VRV 2
1szt. 4,4kW 230V agregat skraplający ERX125AV
1szt. 3,0kW 400V platforma pionowa Kali B R–RL

TP0 Pi=4,5kW
TP1 Pi=15,2kW

System dodatkowej ochrony
od porażeń
"szybkie wyłączenie"

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO ARCHITEKTONICZNE
MACIEJA KNEBLEWSKIEGO
Łódź, ul. św. Tuwima 97 tel. (0–42) 612 23 94
tel. kom. 0–601 64 9 1 66

AutoCAD LT 2000
Part No: 05720–096008–9000 Serial No: 640–00988173

PRZEBUDOWA OBIEKTU NA CELE
EDUKACYJNO – EKSPOZYCYJNE

INWESTOR: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	LOKALIZACJA: ŁÓDŹ, ul. Plac Zwycięstwa 3 w Parku Źródliska
SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1	DATA: CZERWIEC 2008; SKALA:
PROJEKTANT: TECH. ZBIGNIEW KOTECKI, UPR. BUD. NR 235/90/WŁ WSPÓŁPRACA: TECH. MARCIN KOTECKI, INŻ. DANIEL JAWORSKI, MGR INŻ. ADAM NYCZ SPRAWDZAJĄCY: INŻ. GORGONIUSZ MARKIEWICZ, UPR. BUD. NR 351/63/WBUiAŁ	RYS.NR: 6

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/