

Łódź, 2008-10-16

V.RK 3411-33/08

Wszyscy Wykonawcy

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt. Budowa chodnika w
ul.W.Wojewódzkiego na odc. od ul.Zakładowej do końca nieruchomości nr 3 oraz
w ul.Cynarskiego.**

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź Widzew na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655), zwanej dalej Pzp, udziela wyjaśnienia na pytanie złożone przez jednego z Wykonawców o treści:

1. *W części I w punkcie 3.3.1 SIWZ Zamawiający podał zakres robót – „nawierzchnia z kostki betonowej – 1501 m²” natomiast w książce przedmiarów w pozycji 7 – „Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem” – 1711 m², nawierzchnia z płyt betonowych 240 m², a w książce przedmiarów brak jest pozycji dotyczącej chodników z płyt betonowych. Książka przedmiarów zatytułowana jest: Chodniki Wojewódzkiego, Świniarskiego.*
2. *W przekroju poprzecznym szerokość chodnika określono na 2,0m natomiast w opisie technicznym oraz na mapie zasadniczej szerokość chodnika wynosi 2,5m. Prosimy o skorygowanie.*
3. *Czy realizacja objętych ww. przetargiem prac, które swoim zakresem obejmują również wykonanie terenów zielonych (zgodnie z opisem zawartym w Opisie Technicznym do projektu budowlanego na wykonanie chodników przy ulicach Wojewódzkiego i Cynarskiego w Łodzi) traktowana jest przez Zamawiającego jako usługa kompleksowa i w związku z powyższym należy zastosować dla całego zamówienia jedną stawkę podatku VAT w wysokości 22%, czy też w związku z wydzieleniem w przedmiarach robót pozycji „ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III” oraz „humusowanie z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm” należy zaklasyfikować prace ujęte w tych pozycjach odrębnie i zastosować dla nich stawkę podatku VAT w wysokości 7% stosownie do postanowień art. 146 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towaru i usług.*

- Ad.1. Za prawidłowe należy przyjąć wielkości powierzchni w wartościach podanych w pkt. 3.3.1 SIWZ tj. 1501 m² nawierzchni z kostki betonowej i 240 m² nawierzchni z płyt betonowych. Rozbieżności w zapisie spowodowane zostały zaleceniami Zarządu Dróg i Transportu w zakresie włączenia chodników w pas drogi ul.Zakładowej. Odstąpiono od wykonania wspomnianych włączeń z kostki betonowej na rzecz płyt chodnikowych. Zatytułowanie książki przedmiarów: Chodniki Wojewódzkiego, Świniarskiego jest zwykłą omyłką pisarską biorąc pod uwagę, iż na pierwszej stronie przedmiaru jest napisane: Adres inwestycji ul.Wojewódzkiego i ul.Cynarskiego.
- Ad. 2. Prawidłowa szerokość chodnika to 2,5m.
- Ad. 3. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiot zamówienia należy traktować jako usługę kompleksową. Wykonawca zobowiązany jest podać jedną całkowitą cenę (ryczałtową) bez rozbijania na prace ogrodnicze i roboty budowlane. W związku z powyższym należy zastosować jedną stawkę podatku VAT.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe wyjaśnienia przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Delegatury Koźł-Widzew
Anna Cieśliska