SCHEMAT TECHNOLOGII MODERNIZOWANEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ

UWAGA: WSZYSTKIE URZĄDZENIA i ARMATURĘ MONTOWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW.

UWAGA: PRZED URUCHOMIENIEM NALEŻY WYKONAĆ PŁUKANIE ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ.

UWAGA:
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ NALEŻY ZAINSTALOWAĆ TAK, ABY UNIKNĄĆ ODDZIAŁYWANIA NIEPOŻĄDANYCH CZYNNIKÓW MOGĄCYCH ZAKŁÓCIĆ POMIAR TEJ TEMPERATURY. CZUJNIK POWINIEN BYĆ ZAINSTALOWANY NA PÓŁNOCNEJ ŚCIANIE BUDYNKU. CZUJNIK NIE POWINIEN BYĆ INSTALOWANY W POBLIŻU OKIEN, DRZWI LUB WYWIETRZNIKÓW, POD MARKIZĄ, BALKONEM LUB OKAPEM.

CZUJNIKI GAZU ZIEMNEGO:
DLA KAŻDEGO Z KOTŁA ZAMONTOWAĆ PO CZUJNIKU GAZU ZIEMNEGO. DODATKOWO W PRZESTRZENI SKLEPIENIA nr 1 ZAMONTOWAĆ PO CZUJNIKU GAZU ZIEMNEGO
– MONTAŻ POD STROPEM.
MONTAŻ SYSTEMU DETEKCJI GAZU, W TYM CZUJNIKÓWW WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA – NAD KAŻDYM KOTŁEM, .



LEGENDA:

// – DO LIKWIDACJI

FA – CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ,
FW – CZUJNIK TEMPERATURY C.W.U.,
FV/FZ – CZUJNIK TEMPERATURY ZASILANIA,
PH – POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO,
PS – POMPA ŁADOWANIA ZASOBNIKA,
PZ – POMPA CYRKULACYJNA,
SH – ORGAN NASTAWCZY OBIEGU GRZEWCZEGO,

ISTNIEJĄCE PODEJŚCIE DO ZLEWU

UWAGA:
- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
- INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA STANOWIĄ OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU,
- W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI ZAMONTOWAĆ CZUJNIK TLENKU WĘGLA,
- W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI ZAMONTOWAĆ CZUJNIKI GAZU ZIEMNEGO,
- ARMATURĘ ODCINAJĄCĄ, POMIAROWĄ, itp MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI UMOŻLIWIAJĄCEJ JEJ OBSŁUGĘ Z POZIOMU POSADZKI,

iTECH PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 59 e-mail: info@itech.net.pl
tel (042) 632-62-71, tel/fax (042) 630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	RYS. 1.
NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUD. "BIELNIK" 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 5, dz. nr 158/13	
TYTUŁ: SCHEMAT TECHNOLOGII MODERNIZOWANEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ	LIPIEC 2008
AUTOR: dr inż. TOMASZ JEROMINKO LOD/0053/POOS/03	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PIOTR KURPIENIK 83/00/WŁ	
ASYSTENT mgr inż. TOMASZ DZIEDZIC	