

1. Instalację należy wykonać przewodami YDY3(4)x1,5mm²/750C nt.
2. Obwody przyłączyć do zacisków podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni.
3. Oprawy na ścianie instalować na wysokości 2,2m od podłogi.



OBJEKT ODRĘBNYM OPRACOWANIEM

RZUT

TEMAT: HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA W ŁODZI W REJONIE STADIONU ŁKS	FAZA: PROJEKT PB +PW	BRANZA: ELEKTRYCZNA	RYSUNEK: ROZDZIAŁNI W ODBIORCY Plan instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych i uziemień	FIRMA: ATJ ARCHITEKCI ul. ALGIERSKA 18A 03-977 Warszawa tel. +4822 6712600 fax +4822 6733833	numer rysunku E-05
AUTORZY: inż. Krystyna Depta upr. bud. nr 3070/PBN n. Łodzi w specjności elektrycznej inż. Teodor Fondrych upr. bud. nr 316/82 WML w specjności instalacyjno-mierniczej inż. Kozłowski Depta upr. bud. nr 316/82 WML w specjności elektrycznej	skala 1 : 100	data WRZESIEŃ 2008			