

Łódź, 2009-04-01

Ed.V. 3411 / 867 /09

dot.: przetargu na: „Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Łodzi, ul. Łucji 12/16”- OGŁOSZENIE NR WZBP 17/2009-03-17 poz.50

W odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści SIWZ , prowadzący postępowanie Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi odpowiada:

Pytanie 1: Projekt Przebudowy poddasza i wymiany więźby dachowej Tom 1 załączony do SIWZ w pkt 6 Instalacje określa zakres opracowania wchodzącego w zakres projektowanych robót. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o przedmiary, kosztorys nakładczy, projekt robót branżowych wchodzących w zakres projektowanych robót z załączeniem nakładów na oświetlenie awaryjne w klatce schodowej.

Odpowiedź: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje jedynie roboty ujęte w opisie prac – załączniki nr 7 i kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Załączony projekt (załącznik nr 8 obejmuje szerszy zakres prac z których realizowany jest etap stanowiący przedmiot zamówienia).

Pytanie 2: W załączonym do SIWZ Przedmiarze robót oraz Kosztorysie nakładczym ujęto nakładów na montaż: - drzwi dp4 w ilości szt. 4, m2 16.80 poz.41, - pozostałych drzwi zgodnie z Zestawieniem stolarki okiennej rys A-10/dl,d2,d3,d5,dp6, dp7, - schodów strychowych sl/ - stelaży pod wyposażenie sanitariatów/ umywalki, sedesy itp.
Prosimy o uzupełnienie nie ujętych w/w nakładów

Odpowiedź: Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje jedynie roboty ujęte w opisie prac – załączniki nr 7 i kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Załączony projekt (załącznik nr 8 obejmuje szerszy zakres prac z których realizowany jest etap stanowiący przedmiot zamówienia).

Pytanie 3: Prosimy o określenie czy stolarka okienna ma być PCV bądź z drewna, podanie wymogów techniczno-eksploatacyjnych typu rodzaj szyby, zestaw szybowy itp.

Odpowiedź: Stolarka okienna (dwie sztuki okien połaciowych) powinny być zgodne z dokumentacją projektową (załącznik nr 8) - k=1,1. Okna zakupione przez zamawiającego to okna typu FAKRO FTS 11 114x140 z kołnierzem FAKRO ESV 11 114x140. Opis okna wg karty katalogowej producenta:

Fakro FTS Okna obrotowe bez nawiewnika, szyba hartowana. Okna obrotowe, wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i malowane lakierem akrylowym.

Ościeżnica i skrzydło: Okna obrotowe, wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo i malowane lakierem akrylowym. Zawias umieszczony w połowie wysokości okna, umożliwia obrót skrzydła i pozostawienie go w pozycji otwartej. Skrzydło można również obracać wokół osi o 180° i zablokować je zasuwką ryglującą, co pozwala na wygodne i bezpieczne mycie zewnętrznej szyby okna. Okno posiada jedną uszczelkę.

Szyba: Zestaw szybowy 4H-16-4T (4mm- 16mm- 4mm); Szyba energooszczędna o współczynniku: 1,0 W/m2K, wg EN674 ; H - Szyba zewnętrzna hartowana, Przestrzeń między szybami wypełniona gazem szlachetnym argonem; T - Szyba wewnętrzna jest wykonana ze szkła niskoemisyjnego

Klamka: Okna obsługiwane jest za pomocą klamki lakierowanej z dwustopniowym mikrouchyleniem, umieszczonej w dolnej części skrzydła.

Wentylacja : W dolnej części poprzez mikrouchylenie okna za pomocą klamki.

Oblachowanie okna: Drewno osłonięte jest z zewnątrz odpornymi na działanie czynników atmosferycznych profilami z blachy aluminiowej, w kolorze szarym .

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.