


UMŁ Delegatura Łódź - Górna  
rzut piwnicy



- oprawy ewakuacyjne Monitor I OP1-S8TA3N 3h nr kat. 8663030
  - ⊢ oprawy świetłówkowe OPK 218 Philips IP65
  - ⊢ oprawy świetłówkowe OPK 218 Philips IP65 z modu lem awaryjnym VIP 318 3h
  - ⊢ oprawy świetłówkowe ES-SYSTEM COSMO1 COI 236 IP56 nr kat. 6837000
  - ⊢ oprawy świetłówkowe ES-SYSTEM COSMO1 COI 236 IP56 nr kat. 6837000 z modu lem awaryjnym VIP 336 3h
  - ⊗ oprawy żarowe LENA Oprawa Okr ągła
  - ⊗ oprawy hermetyczne ES-SYSTEM PF-75-BL nr kat. 0074005
- Łączniki n/i - CEDAR

Imię i Nazwisko		Podpis		Data	
Projektował		mgr inż. Tomasz Starzomski		02.2009	
Podziłka		Nazwa rysunku		Nr rysunku	
		Instalacje oświetlenia piwnica UMŁ Delegatura Łódź-Górna Łódź, Al. Politechniki 32		2	