

Łódź, dnia 14 kwietnia 2009 r.

Ed. V/341/ 1004 /09

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:**

Modernizacja budynku XII Liceum
Ogólnokształcącego w Łodzi ul. Anstadta
7- wymiana stolarki okiennej.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

(nr sprawy Ed. V/3411/15/ XII LO/09, ogłoszenie w WBZP UMŁ nr 3267 z dnia 30.03.2009 r.)

Zamawiający Miasto Łódź na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058), udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ – w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawcę.

Pytanie 1.

Jaki typ oraz profil klamek FAM (kluczyk, przycisk, zwykła) ma być zastosowany w oknach przetargowych? Czy mogą to być klamki o równoważnych parametrach innej firmy?

Ad.1. W oknach drewnianych występujących w budynku XII LO od strony północno-zachodniej na 4 kondygnacjach w części dolnej należy zastosować klamki typu Fam zamykane na kluczyk, a w pozostałych oknach zwykłe. Alternatywnie dopuszcza się możliwość zastosowania klamek o równoważnych parametrach innych firm.

Pytanie 2.

Jaka ma być docelowa szerokość szprosów wiedeńskich oraz czy szprosy te mają posiadać duplex wewnątrz pakietu szybowego pokrywający się z szprosami?

Ad.2. Docelowo szprosy można zastosować o szer. od 26 mm do 35 mm. Powinny one posiadać wewnętrzną ramkę (duplex) imitującą podział szyby pokrywający się ze szprosami wewnątrz i na zewnątrz.

Pytanie 3.

Czy grubość ościeżnicy ma szerokość 68 mm czy 78 mm.?

Ad.3. Ościeżnica ma być o wymiarach 78/68 mm tj. o szerokości 78 mm i grubości 68 mm.

Z uwagi na fakt, że zapytania nie powodują modyfikacji treści specyfikacji a jedynie jej doprecyzowanie - Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Prowadzący:
Grażyna Gumińska