

UWAGA

1. Elementy rozdzielnicy instalować w szafie przyjściowej XL3–4000 "Legrand". o stopniu ochrony co najmniej IP–55. Sposób wykonania wg rys. nr 3.1–03.00.

Charakterystyka obwodu	Pi (kW)	Nr obwodu
Zasilanie z istn. rozdzielni RNN–0,4kV	95,0	–
Kontrola zaniku napięcia	–	–
Ochrona przepięciowa	–	–
Sygnalizacja napięcia zasilania	–	–
Zasilanie obwodów sterowania oświetlenia	–	1a
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 1 – 3 szt.	1,35	1
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 1 – 4 szt.	1,8	2
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 1 – 4 szt.	1,8	3
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 9 – 4 szt.	1,8	4
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 1 – 4 szt.	1,8	5
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 9 – 4 szt.	1,8	6
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 2 – 4 szt.	1,8	7
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 10 – 4 szt.	1,8	8
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 2 – 4 szt.	1,8	9
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 9 – 4 szt.	1,8	10
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 2 – 4 szt.	1,8	11
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 10 – 4 szt.	1,8	12
Zasilanie obwodów sterowania oświetlenia	–	13a
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 3 – 4 szt.	1,8	13
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 11 – 4 szt.	1,8	14
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 3 – 4 szt.	1,8	15
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 12 – 4 szt.	1,8	16
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 3 – 4 szt.	1,8	17
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 11 – 4 szt.	1,8	18
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 4 – 4 szt.	1,8	19
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 12 – 4 szt.	1,8	20
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 4 – 4 szt.	1,8	21
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 13 – 4 szt.	1,8	22
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 4 – 4 szt.	1,8	23
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 14 – 4 szt.	1,8	24
Zasilanie obwodów sterowania oświetlenia	–	25a
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 5 – 4 szt.	1,8	25
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 13 – 4 szt.	1,8	26
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 5 – 4 szt.	1,8	27
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 14 – 4 szt.	1,8	28
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 5 – 4 szt.	1,8	29
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 15 – 4 szt.	1,8	30
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 6 – 4 szt.	1,8	31
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 16 – 4 szt.	1,8	32
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 16 – 4 szt.	1,8	33
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 15 – 4 szt.	1,8	34
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 6 – 3 szt.	1,35	35
Oświetlenie ogólne hali – obwód sterowany nr 6 – 4 szt.	1,8	36
Sterowanie oświetlenia ogólnego hali	–	–
Oświetlenie pomieszczeń pomocniczych – 8 szt.	1,1	37
Oświetlenie pomieszczeń pomocniczych – 6 szt.	0,7	38
Rezerwa	–	39
Rezerwa	–	40
Rezerwa	–	41
Rezerwa	–	42
Rezerwa	–	43
Rezerwa	–	44
Rezerwa	–	45
Rezerwa	–	46
Rezerwa	–	47
Rezerwa	–	48
Rezerwa	–	49
Rezerwa	–	50
Rezerwa	–	51
Rozdzielnica oświetlenia awaryjnego ROA	2,0	52
Tablica instalacji elektrycznych zaplecza socjalnego	30,0	53
Rezerwa	–	54

PROJEKT WYKONAWCZY

Miasto Łódź
Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ RUDZKIEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZY UL. RUDZKIEJ 37 W ŁODZI

3.1. Projekt wykonawczy przebudowy instalacji oświetlenia hali sportowej

2/P/06/2008 | Elektryczna | 3.1. | 3.1–02.00