

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na „Dostawę wraz montażem wyposażenia pomieszczeń w meble, wyposażenia w akcesoria łazienkowe do hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego - Biuro ds. Realizacji i Nadzoru Inwestycji Urzędu Miasta Łodzi przedstawia otrzymane od Wykonawców zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień:

Szczegółowy wykaz ilościowo – jakościowy przedmiotu zamówienia

Część I. Dostawa z montażem wyposażenia w meble pomieszczeń hali wielofunkcyjnej w Łodzi , al. Unii Lubelskiej 2.

Pytanie 1. cyt.” Pytanie do pozycji 11 – Jakie wymiary powinna mieć kostkarka oraz jaka szybkość wytwarzania lodu. Jaką powinna mieć chłodzenie : powietrzem czy wodą?

Odpowiedź: Kostkarka do lodu ma mieć wydajność 25kg/24h, chłodzona powietrzem, nie stawiamy wymagań co do wymiarów.

Pytanie 2. cyt.”Dotyczy poz. 12, 36 – Lodówki:

Czy lodówki mają być z zamrażalnikiem czy mają to być same lodówki?”.

Pytanie 3. cyt."Poz. 12 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany koloru lodówki na biały oraz zmiany pojemności całkowitej 89 -110 l ? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lodówki z zamrażalnikiem?"

Pytanie 4. cyt."poz.36 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany koloru lodówki na biały oraz zmiany pojemności całkowitej 140 -152 l ? Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lodówki z zamrażalnikiem?"

Odpowiedź: Lodówki mają być z zamrażalnikami, pojemności podano w modyfikacji SIWZ z 6.05.2009 r. Kolor lodówek srebrny.

Pytanie 5. cyt."Poz. 4 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiaru siedziska (szerokość +/- 1cm, głębokość 395-435 mm, wysokość siedziska 480 mm)?"

Pytanie 6. cyt."Poz. 5 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiaru siedziska (szerokość +/- 1cm, głębokość 395-435 mm, wysokość siedziska 480 mm)?"

Pytanie 7. cyt."Poz. 6 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiaru siedziska (szerokość +/- 1cm, głębokość 395-435 mm, wysokość siedziska 500 mm)?"

Pytanie 8. cyt."Poz. 25 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiaru: wysokość krzesła 97-115 cm, wysokość siedziska 45-58 cm, szerokość i głębokość siedziska +/- 1cm ?"

Pytanie 9. cyt."Poz. 26 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiaru: wysokość fotela 109-118 cm, szerokość siedziska +/- 2 cm i głębokość siedziska +/- 2,5 cm?"

Pytanie 10. cyt."Poz. 27 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiaru: wysokość fotela 92 cm, wysokość siedziska +/- 2 cm?"

Odpowiedź: Dla mebli biurowych Zamawiający dopuszcza odchylenia wymiarów $\pm 10\%$ (str.49 SIWZ).

Pytanie 11. cyt."poz.7 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tablicy magnetyczno -porcelanowej na czterech kołach skrętnych ?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga białej tablicy z emalii szklanej o wymiarach i wykonaniu podanym w SIWZ.

Pytanie 12. cyt."Poz.9 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymiaru łóżka do masażu(długość +/- 10 cm, szerokość 2 cm)" Czy Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wysokości 550 - 900 mm? Czy Zamawiający wymaga zastosowania regulacji wysokości ręcznej, hydraulicznej czy elektrycznej?"

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w dniu 6 05 2009 r., w której zawarł odpowiedź na zapytanie.

Pytanie 13. cyt. „ Poz.13 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania stojaka za worki lakierowanego w kolorze wybranym przez Zamawiającego na 2-óch kółkach?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga stojaka na worki z osłoną z blachy stalowej nierdzewnej – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14. cyt."Poz.14 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zmiany średnicy i wysokości kosza +/- 2 cm, oraz z koloru matowego na połysk?"

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostawy kosza zgodnie z opisem w SIWZ.

Część II – Dostawa z montażem akcesoriów łazienkowych dla hali wielofunkcyjnej w Łodzi al .Unii Lubelskiej 2.

Pytanie 1. cyt." Po zapoznaniu się z ofertą na rynku artykułów akcesoriów łazienkowych stwierdziliśmy funkcjonowanie na rynku asortymentu spełniającego wymogi zawarte w SIWZ, wyłącznie przez firmy Metsa tiussue (Katrin) oraz Fluid system control, co nie daje możliwości proponowania konkurencyjnej ofert cenowej, co godzi w dyrektywę art.29.2. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2007 r. Nr 223 poz.1655. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy można zastosować urządzenia spełniające najwyższe standardy wykonania o następujących cechach:

- a) wykonane z Aluminium anodowane łączone z bardzo trwałymi polikarbonatami
- b) wykonane z bardzo wytrzymałego ABS (plastik) równie odporne na uderzenia
- c) wielokrotnie tańsze w zakupie oraz w późniejszej eksploatacji
- d) łatwiejsze w utrzymaniu czystości.

Odpowiedź: Nie. Z uwagi na zamontowanie w łazienkach i sanitariatach urządzeń sanitarnych wykonanych ze stali nierdzewnej, zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania akcesoriów łazienkowych wykonanych ze stali nierdzewnej – matowej.

Pytanie 2. cyt" W związku z brakiem parametrów technicznych określających „wandaloodporność” oraz faktem, iż powoduje to nieostrość specyfikacji oferty, zwracamy się z zapytaniem: Co to znaczy wandaloodporne i według jakich kryteriów się ją określa?"

Odpowiedź: Wandaloodporność to odporność na użycie siły fizycznej i akty wandalizmu spotykane zwykle w miejscach publicznych. Zamawiający wymaga akcesoriów łazienkowych wykonanych ze stali, które wykazują się odpornością na akty wandalizmu.

Pytanie 3. cyt "W związku z faktem, iż na cenę mają wpływ wymiary oraz pojemność pojemników wnosimy o określenie jaka winna zostać zastosowana preferowana wielkość i pojemność dozowników do papieru oraz do mydła (pół litra czy jeden litr)?"

Odpowiedź: Dozowniki mydła powinny mieć pojemność jeden litr, natomiast wielkość podajników ręczników papierowych w roli powinna wynikać ze stosowanych rolek papieru.