



Urząd Miasta Łodzi

Wydział Sportu

Sp.II.3411-9/09

Łódź, dnia 20 maja 2009 r.

**Wykonawcy, uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego ul. Potokową i ul. Giewont Etap I, Część 2”, (nr sprawy Sp.II.340/5/09).

Stosownie do zapisów art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) – informujemy, że wpłynęło zapytanie od wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Proszę o dokładne określenie rodzaju biowłókniny na pokrycie skarp wewnętrznych.

Stosownie do zapisów art. 38, ust. 2 Ustawy jw. - zamawiający przekazuje wykonawcom zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl

Do pokrycia skarp wewnętrznych należy zastosować biowłókninę o gramaturze 360 grama/m².

Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi w przygotowywanych ofertach.

*p.o. Dyrektora Wydziału
Luiza Staszczak-Gąsiorek*