

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę alejki w Parku
im. A. Mickiewicza w Łodzi

Zamawiający: Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź –Bałuty na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożone przez Wykonawcę o treści:

Pytanie 1

Jakie mają być zastosowane obrzeża 8x30 cm granitowe czy betonowe? W przedmiarze są sprzeczne informacje (patrz ogólna charakterystyka obiektu oraz książka przedmiarów)?

Odpowiedź

Do realizacji nawierzchni z kostki granitowej powinny zostać zastosowane obrzeża granitowe o wym. 8x30 cm.

Pytanie 2

Czy ww. obrzeża mają być osadzone na podsypce piaskowej czy może jednak na cementowo-piaskowej?

Odpowiedź

Zgodnie z projektem obrzeża winny być osadzone na podsypce piaskowej.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie konstrukcji dolnej warstwy podbudowy pod nawierzchnię alejki – w książce przedmiarów Lp. 4.14d.4 warstwa cementowo – piaskowa gr. 3 cm, na rysunku „Przekrój konstrukcyjny nawierzchni alejki” warstwa piaskowa gr. 5 cm?

Odpowiedź

Dolna warstwa podbudowy pod nawierzchnię alejki – piaskowa gr. 5 cm jak w projekcie.

Pytanie 4

Czy do oferty ma być dołączony kosztorys ofertowy?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 13. *Opis sposobu przygotowania oferty* do formularza oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, w oparciu o który zostanie wyliczona cena ofertowa.