

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Ed.V.3411/48/ORLIK/2009
ul.Franciszka 53, ul.Pryncypalna 74, ul.Powszechna 15, ul.Gościniec 1.

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożone przez Wykonawcę o treści:

Pytanie 1

Czy ze względu na możliwość umieszczenia większej ilości szafek ubraniowych w szatniach inwestor dopuszcza przeniesienie z nich umywalki do umywalni sąsiadującej z szatniami? Umywalnia byłaby wówczas wyposażona w dwie umywalki z zachowaniem wymiarów gwarantujących komfortowy sposób użytkowania

Odpowiedź

Program funkcjonalno-użytkowy nie przewiduje szafek ubraniowych w związku z tym nie ma potrzeby przeniesienia umywalki.

Pytanie 2

Czy konstrukcja stalowa ma być ocynkowana ogniowo czy nie?

Odpowiedź

Tak, konstrukcja stalowa ma być ocynkowana ogniowo.

Pytanie 3

Czy miski ustępowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź

Tak, miski ustępowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 4

Czy umywalki mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź

Tak, umywalki mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 5

Czy baterie natryskowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź

Tak, baterie natryskowe mają być wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 6

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie misek ustępowych stojących?

Odpowiedź

Nie, nie dopuszcza.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.