

LEGENDA

— Zwód poziomy wykonany z drutu FeZn ø 8 mm , mocowany na wspornikach , klejonych do pokryć dachowych .

– – Uziom otakowy wykonany z bednarki PFeZn 25x 5 mm , ułożony w ziemi na gł. 0,7m . Można wykorzystać uziom fundamentowy .

— Przewód odprowadzający , wykonany z drutu FeZn ø 8 mm , ułożony w ścianie , w rurce RL 18 z zaciskiem kontrolnym – drut taśma montowanym we wnęce zamykanej drzwiczkami w kolorze elewacji .

UWAGA

Wszystkie obróbki blacharskie podłączyć do zwodów poziomych i przewodów odprowadzających za pomocą złącz rynnowych

FORMAT

PRACOWNIA ARCHITEKTURY ul. Sienkiewicza 71 90-418, tel./fax (0-42) 63-30-100	
Temat:	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w Łodzi ul. Sienkiewicza 71
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104
Projektant:	mgr. inż. ZBIGNIEW KOTECKI upr. nr. 235/90/WE
Asystenci projektanta:	mgr. inż. MARCIN KOTECKI mgr inż. ADAM WICZ
Branża:	ELEKTRYCZNA
Data:	11.2006r
Stadium:	Projekt budowlany
Skala:	1:100
Obiekt:	BUDYNEK FRONTOWY I OFICYNA
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA
Nr rys.	6

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/