



Urząd Miasta Łodzi

Wydział Sportu

Sp.II.3411-35/09

Łódź, dnia 20 sierpnia 2009 r.

Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Hali Sportowej przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi, Etap I” (nr sprawy Sp.II.340/7/09).

Stosownie do zapisów art. 38, ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.) – informujemy, że wpłynęło zapytanie od wykonawcy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1. Czy złożenie referencji na wykonanie roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegające na wykonaniu docieplenia dachów obiektów typu budynek magazynowy, biurowy, budynek szkoły, przedszkola itp. będzie uznane za spełnienie warunku ubiegania się o zamówienie?*
- 2. Czy użycie płyty styropianowej podanej przez Zamawiającego w przedmiarze robót przy obmiarze powyżej 1.000 m² jest zgodne z przepisami przeciwpożarowymi?*

Stosownie do zapisów art. 38, ust. 2 Ustawy jw. - zamawiający przekazuje wykonawcom zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl

Ad.1. Przez spełnienie warunków wymogu zamawiającego odnośnie doświadczenia wykonawcy należy rozumieć w dosłownym znaczeniu zapis punktu 6.2.1, część 1.

Ad.2. Projektuje się pokrycie dachu w oparciu o system z pokryciem jednowarstwowym w klasie odporności ogniowej EI30, np. Fire Smart – Producent – ICOPAL S.A. w Zduńskiej Woli lub równoważne.

Prosimy o uwzględnienie odpowiedzi w przygotowywanych ofertach.

Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu

Krzysztof Lipiński