

Łódź, dnia 16 września 2009 r.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Filia Łódź - Śródmieście
90 - 440 Łódź, ul. Piotrkowska 147
☎ 0 42 636 63 51 ☎

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyposażenia kuchni
i zaplecza kuchennego
Domów Dziennego Pobytu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Filia Łódź - Śródmieście**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) Zamawiający przesyła wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego Domów Dziennego Pobytu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Filii Łódź - Śródmieście ogłoszonego w WBZP UMŁ 72/2009-09-08, poz. 255 w związku z zapytaniami zgłoszonymi przez Wykonawców do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 8 - stół ze zlewem i otworem do podłączenia rozdrabniacza opisanego w zadaniu 6.

Na jakiej wysokości, mierząc od posadzki, znajduje się odpływ kanalizacyjny?

Odpowiedź:

Odpływ kanalizacyjny znajduje się na wysokości 25 cm od podłoża, średnica rury odpływu wynosi 50 mm.