

Zestawienie pomieszczeń wentylowanych – Hala MKT

Nr pom.	Nazwa pom.	Pow.	Wys.	Kubatura	Ilość powietrza		Krotność		Ciśnienie	Nr instalacji
					Nawiew	Wywiew	Nawiew	Wywiew		
-	-	[m ²]	[m]	[m ³]	[m ³ /h]	[m ³ /h]	[1/h]	[1/h]	[%]	-
2	wc niepełnosprawnych	6,39	3,00	19,17		110		5,7		WY1
3	szatnia męska	9,05	3,00	27,15		110		4,1		WY1
5	umywalnia męska	6,78	3,00	20,34		110		5,4		WY1
6	umywalnia damska	7,07	3,00	21,21		110		5,2		WY1
8	szatnia damska	11,94	3,00	35,82		110		3,1		WY1
14	hala kortów	1570,00	9,60	15072,00	7700	7700	0,5	0,5	0	N1/W1