

Urząd Miasta Łodzi
Delegatura Łódź – Polesie
ul. Krzemieniecka 2B, 94-030 Łódź

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na :
Budowę oświetlenia w ulicach : Molla,
Fiałkowskiego i Łukawskiego w Łodzi**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia pytanie, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przesłane przez jednego z Wykonawców oraz wyjaśnienie udzielone Wykonawcy :

Pytanie : *Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych, aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym ?*

Odpowiedź : *Zamawiający nie dopuszcza zamiennika dla słupów oświetleniowych przewidzianych w dokumentacji projektowej (projekt przewiduje słupy aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnego aluminium bez szwów do osadzania w gruncie bez fundamentów) .*