

Nr obwodu	–	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	–
Pi (kW)	25,0	–	–	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	–	–	–	1,2	1,4	1,4	1,4	1,1	–	1,5	0,9	–
Charakterystyka obwodu	Zasilanie z tablicy głównej RG	Kontrola napięcia zasilającego	Kontrola faz – czujnik "A&M – CEAG" – do TOA	Tablica sterowniczo-zasilająca wentylacji – TSW	Gniazda wtykowe pom. 01÷08,28 – 8 wyp.	Gniazda wtykowe pom. 09÷14 – 5 wyp.	Gniazda wtykowe pom. 15÷20 – 5 wyp.	Gniazda wtykowe pom. 21,22 – 6 wyp.	Gniazda wtykowe pom. 23,24 – 6 wyp.	Gniazda wtykowe pom. 25÷28 – 4 wyp.	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Oświetlenie pomieszczeń pom. 01,02 – 11 wyp. Wentylatory dachowe – 2 wyp.	Oświetlenie pomieszczeń pom. 03÷08, wyjście – 19 wyp. Wentylatory dachowe – 2 wyp.	Oświetlenie pomieszczeń pom. 09÷14 – 18 wyp. Wentylatory dachowe – 2 wyp.	Oświetlenie pomieszczeń pom. 15÷20 – 18 wyp. Wentylatory dachowe – 2 wyp.	Oświetlenie pomieszczeń pom. 21÷26,wyjście – 14 wyp. Wentylatory dachowe – 4 wyp.	Rezerwa	Oświetlenie pomieszczeń pom. 28 – 21 wyp. Załączanie oświetlenia	Oświetlenie pomieszczeń pom. 27 – 9 wyp. Załączanie oświetlenia Oświetlenie pomieszczeń pom. 29 – 3 wyp. Załączanie oświetlenia	Rezerwa miejsca – 1x 24 moduły

UWAGA

1. Elementy tablicy instalować w obudowie wnękowej metalowej o stopniu ochrony JP–42 typu XL3–160. Sposób wykonania wg rys. nr 3.5–08.

T06

Pi = 25,0 kW
Po = 15,0 kW
Jo = 27 A

230/400V
TN–S

Rysunek został wykonany w firmie "ARCONBUD" w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami
Wszelkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością firmy "ARCONBUD".
Niniejszy rysunek został wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany w całości ani w części, ani udostępniany bez pisemnego upoważnienia firmy "ARCONBUD".
Przed rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji.
W szczególności dotyczy to koordynacji z innymi instalacjami (projektowanymi i istniejącymi).
Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
Wszelkie odstąpienie wykonawstwo od rozwiązań projektowych (zarówno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitarnych czy konstrukcji i rozwiązań budowlanych) należy uzgadniać z nadzorem autorskim.
Osprzęt i urządzenia elektryczne należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i atestów /dopuszczeń.
Odstąpienie uzgadniać z nadzorem autorskim.

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

NR ZMIANY	TREŚĆ ZMIANY	DATA/PODPIS

BIURO PROJEKTÓW

Przedsiębiorstwo Projektowo–Wykonawcze
91–425 Łódź
ul. Północna 36a
tel/fax: (0–42) 633–27–38
630–02–21
e–mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl
ARCONBUD

INWESTOR

MIASTO ŁÓDŹ
WYDZIAŁ SPORTU UMŁ
Łódź, ul. Ks. Bp. Tymienieckiego 5

PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
ROZBUDOWY HALI SPORTOWEJ ANILANA
O ZAPLECZE SOCJALNO–SANITARNE
W ŁODZI PRZY UL. SOBOLOWEJ 1, DZIAŁKA NR 25/3

TOM

3.5. Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych zaplecza socjalno–sanitarnego hali sportowej

	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak	upr. 28/78/Wł.	
SPRAWDZIŁ: inż. Jerzy Jagas	upr. 242/89/Wł.	
OPRACOWAŁ: Marcin Tadeusiak		

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – TABLICA T06

SKALA: ----

FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

DATA: 12.2008 r.

ZLECENIE	BRANŻA	TOM	NR RYSUNKU
2/P/12/2008	Elektryczna	3.5.	3.5–06.00