



UWAGA:

- PRZEŚCIA RUCIOCIAGÓW PRZEZ PRZERODY POŻAROWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W WYMAGANE TULBIE POSIADAJĄCE DOPUSZCZENIA OCHRONY P.POŻ O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANEJ DLA PRZEGRÓD PRZEZ KTÓRE PRZECHODZA.
- WSZYSTKIE RUCIOCIAGI PROWADZONE PONIŻEJ STROPIU PODWIESZONOGO ODBUDOWAŁ ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
- INSTAL. C.W.U. I CYRKULACJI ZABEZPIECZYĆ TERMICZNIE IZOLACJĄ "THERMEFLEX" O GRUBOŚCI STANDETRWIEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚR. RUCIOCIAGÓW
- INSTAL. WODY KANALIZACJI ZABEZPIECZYĆ OTULINĄ I PŁANKI KAUCZUKOWEJ "RUBAFLEX"
- KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ WYBUDOWAĆ PRZED WYKONANIEM FUNDAMENTÓW SŁUPÓW

LEGENDA:

—————	istniejący wod. zimnej
—————	proj. rurociąg wod. zimnej
-----	woda ciepła zmieszana 35-4
.....	cyrkulacja
.....	woda gorąca
—————	proj. kanalizacja sanitarna
—————	proj. kanalizacja deszczowa