

Informacja w sprawie zapytań do SIWZ (przedmiar robót) na remont metodą recyklingu nawierzchni ul. Zamiejskiej w Łodzi, zgłoszonych przez Wykonawcę w dniu 17.07.2006 r.

Wykonawca zadał następujące pytania do SIWZ w części – przedmiar robót:

P: Poz. 20 - podstawa wyceny mówi o wykonaniu koryta pod ułożenie płyt, a nie o rozbiórce, nie określa rodzaju płyt (pełne, ażurowe?).

O: Poz. 20 w przedmiarze robót - jest KNNR 2-25 407-1 m² 600
- powinno być KNNR 6 0805 m² 600.

P: Brak określenia co należy zrobić z rozebranymi płytami.

O: Płyty po rozbiórce Wykonawca wywiezie na wysypisko.

P: Poz. 30-podstawa wyceny mówi o ścinaniu drzew (śred.46-55) i określa szt., a nie jak podano w przedmiarze ha.

O: Poz. 30 w przedmiarze robót - jest KNNR 1 103-5 ha 0,42
- powinno być KNNR 1 0102-05 ha 0,42.

P: Błędnie wyliczono ilość ton, za które należy wnieść opłatę na wysypisku (zastosowano przelicznik 0,95 zamiast 1,7).

O: Poz. 100u w przedmiarze robót - jest t 475,62
- powinno być t 851,11.

P: Poz. 140-ustawienie krawężnika na ławie betonowej, na przekroju konstrukcyjnym jest tylko posypka c. p.

O: Poz. 140 na rys. nr 2 w miejsce podsypki powinna być ława betonowa z betonu B-10.

P: Brak jest skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltem i oczyszczenia pod w- wą ścieralną.

O: Poz.150 - brakuje w przedmiarze pozycji skropienia podbudowy asfaltem, tj. KNNR 6 1005-7
m² 2945,0.

P: Czy grunt miejscowy nadaje się do stabilizacji cementem (21 kg/m³). Pozycja katalogowa mówi o 25 kg/m² przy grubości warstwy 15 cm.

O: Wg rozeznania Inwestora i Projektanta tereny ul. Zamiejskiej posiadają grunt piaszczysty nadający się do stabilizacji.

P: Poz. 140- podstawa wyceny mówi o wykonaniu dolnej w-wy z kruszywa łamanego. W treści jest podbudowa z chudego betonu (wraz z kłińcem).Jak należy odczytać ten zapis?

O: Poz. 130 Chudy beton wg PN-S96013 łącznie z kruszywem kamiennym [kłińcem] doskonale się zagęszcza i jest stosowany jako podbudowa na drogach krajowych.

W związku z modyfikacją SIWZ w części – przedmiar robót, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **26.07.2006 r.** do **godz. 9⁰⁰**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **26.07.2006 r.** o godz. **9³⁰**.