

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę alei Józewskiego w Łodzi.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, wyjaśniam co następuje:

Pytania:

1. Prosimy o określenie standardu urządzeń technologicznych fontanny - brakuje wytycznych w Projekcie przyłącza wodociągowego.
2. Prosimy o podanie pozycji gdzie należy wpisać ceny za opracowanie:
 - PB technologii urządzeń fontanny i zasilania wodą fontanny od pomieszczeni technicznego
 - PB zasilania elektrycznego i sterowania urządzeniami fontanny
 Czy w/w opracowania mają uzyskać pozwolenie na budowę
 Formularz cenowy nie uwzględnia możliwości wpisania cen za w/w dokumentację
3. Czy inwestor dostarczy inwentaryzacja budowlano-architektoniczna szaleńców pod pomieszczenia techniczne dla urządzeń fontanny- czy należy wycenić przygotowanie w/w inwentaryzacji jako osobną pozycję
4. Przedmiar robót nie obejmuje:
 - wpustu w niecce akwenu z elementami odcinającymi odpływ
 - Wybudowanie przykanalika
 - przebudowy istniejącej studni i włączenia przykanalika
 - Robót demontażowych istniejącego przyłącza wodociągowego wraz z armaturą
 Czy przyjąć osobne pozycje kosztorysowe na w/w roboty.

Odpowiedzi:

1. Urządzenia technologiczne fontanny winny być dobrej jakości na średnim poziomie cenowym.
2. Cena za opracowanie PB technologii fontanny oraz PB zasilania elektrycznego i sterowania urządzeniami fontanny winna być uwzględniona w poz. 5 formularza cenowego (urządzenia technologiczne fontanny). Cena netto w poz. 5 formularza winna uwzględniać cenę dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót (wraz z narzutami i materiałami) związanych z obsługą technologiczną fontanny. Projekt technologiczny fontanny nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (posiadamy pozwolenie na budowę obejmującą przebudowę al.Józewskiego wraz z przebudową istniejącej i budową nowej infrastruktury).
3. Inwentaryzacja szaleńców znajduje się na stronach nr 20, 21 i 22 projektu wykonawczego stanowiącego integralną część SIWZ.
4. Wpusty w misce akwenu wraz z elementami odcinającymi odpływ należy zaprojektować i wykonać w ramach opracowania technologii fontanny (pkt 5 formularza cenowego). Zakres robót objętych zamówieniem nie obejmuje demontażu istniejącego przyłącza (nie jest to konieczne).
 Studnia nie wymaga przebudowy. Włączenie przykanalika uwzględniono w poz.15 przedmiaru robót wod.- kan.
 Demontaż istniejącego wodomierza wraz z armaturą nie zostały uwzględnione w przedmiarze, który winien być uzupełniony o następujące pozycje:
 „ 17. KNR 4-02 031-01-020 Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm z zakorkowaniem podejścia. 1,00 szt.
 18. KNR 4-02 0131-02-020 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm 2,00 szt.
 19. KNR 4-02 0134-05-020 Demontaż zaworu zwrotnego o średnicy 25-32 mm 1,00 szt
 20. KNNR 8 0123-06-020 Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20mm 1,00 szt.

Jednocześnie wyjaśniam, że załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią dokumentację pomocniczą. Zgodnie z pkt 13.1.3. i 13.1.4. cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty składające się na wykonanie zamówienia i winna być ceną ryczałtową. Wykonawca nie ma obowiązku sporządzania kosztorysu ofertowego.

INFORMACJA DODATKOWA:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp uprzejmie zapraszam wykonawców na zebranie w celu wyjaśnienia wątpliwości dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu na przebudowę al. Józewskiego w Łodzi.

Zebranie odbędzie się dnia 05.09.2006r. o godz. 13.00 w siedzibie Delegatury Śródmieście UMŁ ul. Piotrkowska 153, II piętro pok. 210.