

Łódź dnia 18.10. 2006 r.

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro
na wykonanie instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru
w Bursie Nr 12 w Łodzi przy ul. Podgórnej 9/11
(ogł. WBZP 74/2006-09-26, poz.352)

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi informuje, że w przetargu j.w., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę :

INVAR Integracje Sp. z o.o.- 98-200 Sieradz , ul.Wojska Polskiego 102

Oferta spełnia wszystkie wymogi specyfikacji i jest najkorzystniejsza z punktu przyjętego jedyne kryterium ceny.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 89.1 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia) odrzucono oferty Wykonawców :

1. ADT Poland Sp. z o.o. 02-885 Warszawa ul. Puławska 597 – przyjęty w ofercie system instalacji sygnalizacyjno-alarmowej pożaru nie jest zamiennikiem równoważnym do określonego w dokumentacji przetargowej; równoważność urządzeń podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie została udokumentowana i dostatecznie potwierdzona w trakcie badania ofert.
2. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „DUET” Sp. z o.o. 90-536 Łódź, ul.Gdańska 140 – w formularzu ofertowym nie określono terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji.