

Łódź dn. 20.11.2006 r.

II-RK/340/47/2006

**Dot.: przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw w rejonie ulic:
ogniskowa-Społeczna.**

W dniu 20.11.2006 roku wpłynęły następujące pytania:

1. Czy zamiast rur okrągłych można zastosować profile kwadratowe (rury kwadratowe) o takich samych parametrach technicznych.
2. Czy przegub huśtawki może być na pierścieniach teflonowych-bezobsługowy.
3. Czy w ogrodzeniu odległość prętów Ø 12 może być co 9 mm (odległość co 20 mm jest niezgodna z normami-grozi zakleszczeniem).
4. Czy elementy stalowe ocynkowane mogą być lakierowane farbami proszkowymi.

Odpowiedz jest następująca:

- Ad. 1. Rur o profilu kwadratowym nie można zastosować zamiennie.
- Ad. 2. Przegub huśtawki może być na pierścieniach teflonowych.
- Ad. 3. Ogrodzenie ma być wykonane zgodnie z projektem.
- Ad. 4 Elementy ocynkowane maja być pomalowane farbami proszkowymi.