

Łódź, dnia 02.03.2007r.

IRO.d.3411/ 1 /2007

Wyjaśnienie do SIWZ na:

„sprzedaż i dostawę żarówek, świetlówek i materiałów elektrycznych dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007r.”

W związku z zapytaniem (w załączeniu), Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Bałuty wyjaśnia:

- odnośnie poz. 6, 7 dot. bezpieczników jedno fazowych nadmiarowoprądowych,
- odnośnie poz. 8, 9 dot. bezpieczników jedno fazowych różnicowoprądowych,
- odnośnie poz. 10 dot. bezpieczników topikowych 25A zwłocznych (WTZ),
- odnośnie poz. 24, 25 dot. barwy światła o numerze 830,
- odnośnie poz. 28 dot. wyłącznika (0-1),
- odnośnie poz. 29, 30 poprzez żarnik poprzeczny należy rozumieć kapsułki halogenowe
- odnośnie poz. 32 chodzi o żarówkę 23W.
- odnośnie poz. 38, 39 powinny mieć brzmienie żarówki głównego, kulka mała matowana

W związku z powyższym treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana i zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

Łódź, dn. 2 marca 2007

**URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DELEGATURA ŁÓDŹ-BALUTY**

UL. ZACHODNIA 47

91-065 ŁÓDŹ

FAX. (42) 638 51 95

ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania: „ sprzedaż i dostawa żarówek, świetlówek i materiałów elektrycznych dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007r” – nr sprawy **IRO.d.3411/1/2007**

- Pytanie do: poz. 6,7 – proszę podać ilość biegunów bezpieczników.
Poz. 8, 9 – proszę podać rodzaj bezpieczników, ilość biegunów oraz charakterystykę prądu.
Poz. 10 – proszę podać rodzaj bezpieczników topikowych: szybkie (WTS) czy zwłoczna (WTZ)
Poz. 24, 25 – czy chodzi o barwę światła numer 830, 840 czy 74?
Poz. 28 – proszę podać rodzaj wyłącznika (np. 0-1, 1-2-3 itp.)
Poz. 29-30 – czy chodzi o lampę MR16 z trzonkiem GU 5.3. Jeżeli tak to proszę podać kąt rozsyłu światła (36 lub 60 stopni)
Poz. 32 – żarówka energooszczędna E27 32W nie istnieje. Czy można zastosować żarówkę 30W E27?
Poz. 38, 39 – proszę podać kształt bańki (np. żarówka głównego szeregu, kulka, świeczka itp.). Opis „żarówka mała bańka” jest nieprecyzyjny i uniemożliwia dokonania rzetelnej oceny.