

Łódź, dnia 05.03.2007r.

IRO.d.3411/ 1 /2007

Wyjaśnienie do SIWZ na:

„sprzedaż i dostawę żarówek, świetlówek i materiałów elektrycznych dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007r.”

W związku z zapytaniem (w załączeniu), Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Bałuty wyjaśnia:

- odnośnie poz. 8, 9 dot. wyłączników różnicowoprądowy z członem nadprądowym, 20A/30mA, 2biegunowe, typA, charakterystyka B.
- odnośnie poz. 29, 30 kapsułki halogenowe, standardowy trzonek G4

Łódź, dn. 5 marca 2007

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DELEGATURA ŁÓDŹ-BĄŁUTY
UL. ZACHODNIA 47
91-065 ŁÓDŹ
FAX. (42) 638 51 95

ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania: „sprzedaż i dostawa żarówek, świetlówek i materiałów elektrycznych dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007r” – nr sprawy IRO.d.3411/1/2007

Pytanie do:

Poz. 8,9 – czy chodzi o wyłącznik różnicowo-prądowy czy różnicowo-prądowy z członem nadprądowym? Wyłącznik różnicowo-prądowy bez członu nadprądowego 20A na 30mA nie istnieje. Jeżeli chodzi o wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym to proszę o podanie charakterystyki członu nadprądowego (B lub C).

Poz. 29, 30 – proszę podać rodzaj trzonka kapsułek halogenowych.