

Łódź, dnia 06.03.2007r.

IRO.d.3411/ 1 /2007

Wyjaśnienie do SIWZ na:

„sprzedaż i dostawę żarówek, świetlówek i materiałów elektrycznych dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007r.”

W związku z zapytaniem (w załączeniu), Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Bałuty wyjaśnia:

- odnośnie poz. 8, chodzi o: bezpiecznik jedno fazowy różnicowoprądowy 30mA 16A z członem nadprądowym, 2biegunowy, typA, charakterystyka B

W związku z powyższym treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zmodyfikowana i zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.

URZĄD MIASTA ŁODZI
DELEGATURA ŁÓDŹ-BALUTY
UL. ZACHODNIA 47
91-085 ŁÓDŹ
FAX (42) 635 51 95

ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania: „sprzedaż i dostawa żarówek, świetlówek i materiałów elektrycznych dla potrzeb Delegatury Łódź-Bałuty w 2007r” – nr sprawy IRO.d.3411/1/2007

Pytanie do:

Poz. 8 – czy chodzi o wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym 20A czy 16A, typu A, charakterystyka B (w formularzu ofertowym jest 16A, natomiast pismo Pt. „Wyjaśnienia do SIWZ” z dn. 05.03.2007 mówi o 20A) – różnica w cenie jest znaczna.