



SCHEMAT



1. Rozdzielnica wnekowa w obudowie typu RWN 4 x 12 Legrand-Faell
2. Głębokość wnęki min. 50 mm większa niż głębokość obudowy.

 Zakład Usług i Technicznych "ELPRO-EWA" 93-285 Łódź ul. Ozorkowska 20 tel. (+42) 257 17 18	PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Michalski upr.nr 179/99/WŁ		PODPIS:	SKALA: PB ELEKTRYCZNA
	INWESTOR: URZĄD MIASTA ŁÓDZI DELEGAT ŁÓDŹ-WIDZEW ŁÓDŹ, AL.J.PIŁSUDSKIEGO 100	DATA: 09.2006		
INWESTYCJA: BUDYNEK STRAŻNICY OSP NOWOSOLNA ŁÓDŹ, UL.BYRSZCZYSKA 112 DZ. NR 91/11/91/2	ZLECENIODAWCA: archea biuro architektoniczne 92-751 Łódź ul. Chałasińskiego 5	NR RYSUNKU:		E.15
TYTUŁ RYSUNKU: ZASTĘPCA ELEKTRYCZNA - ROZDZIAŁNICA "R3" - SCHEMAT + WIDOK				