






ROZDZIELNICA R4 - SCHEMAT






ROZDZIELNICA R5 - SCHEMAT




ROZDZIELNICA R5 - WIDOK



ROZDZIELNICA R4 - WIDOK





ZESTAW ZASILAJĄCY P17-C



UWAGA.

1. Rozdzielnice wrękowe w obudowach typu RWN 3 x 12 Legrand-Fael.

2. Głębokość wnętrza min. 50 mm większa niż głębokość obudowy.

 <p>Zakład Usług Technicznych "ELPRO-EWA" 93-266 Łódź ul. Ozorkowska 20 tel. (+42) 257 17 18</p>	INWESTYCJA: BUDYNEK STRAŻNICY OSP NOWOSOLNA ŁÓDŹ, UL. BYSZEWSKA 112 DZ. NR 91/1 191/2	
	PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Michalski upr.nr 179/99/WŁ	PODPIS: 
INWESTOR: URZĄD MASTA ŁÓDZI DELEGATURA ŁÓDŹ-WIDZEW ŁÓDŹ, AL.J.PIŁSUDSKIEGO 100	DATA: 09.2006	PG ELEKTRYCZNA
ZLECENIODAWCA: archæa biuro architektoniczne 92-761 Łódź ul. Chałasińskiego 5	NR RYSUNKU:	1

E.16