

UWAGA.
1. Rozdzielnica wnekowa w obudowie typu WXL 794 x 590 x 100.
2. Głębokość wnęki min. 50 mm większa niż głębokość obudowy.

DATA	TREŚĆ ZMIAN	PODPIS

Zakład Usług Technicznych "ELPRO-EWA" 93-285 Łódź ul. Ozorkowska 20 tel. (+42) 257 17 18	PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Michalski upr.nr 179/99/WŁ	PODPIS:	SKALA:
	INWESTOR: URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-WIDZEW ŁÓDŹ, AL.J.PIŁSUDSKIEGO 100		PB ELEKTRYCZNA
INWESTYCJA: BUDYNEK STRAŻNICY OSP NOWOSOLNA ŁÓDŹ, UL.BYSZEWSKA 1i2 DZ. NR 91/1 i 91/2		DATA: 09.2006	NR RYSUNKU:
	ZLECENIODAWCA: **archea** biuro architektoniczne 92-751 Łódź ul. Chałasińskiego 5		E.12
TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ROZDZIELNICA "R1" - WIDOK			